電 動 工 具 の 使 用 前 の 点 検 表

記入例

その日の使用を始める前に1台ずつ点検する（漏電遮断器・接地・移動電線＝労働安全衛生規則 第352条／研削といしの試運転＝第118条）

工事名	○○ビル3階 事務所の内装改修工事	**工事場所**	○○市○○町	**点検日**	2026年10月20日
点検者	○○ ○○（職長）	**会社**	○○内装（持ち込み）	**点検の時刻**	7:50〜8:05
使う場所	屋内・乾いた床（天井の下地は鋼製）			**結果の数**	点検 7台・異常 1・不可 1台

点検の結果

良／異常／—（その工具に無い所）。異常が1つでもあれば、使用は「不可」

No.	工具名・管理番号	電源	感電の対策	本体	コード	スイッチ	刃・カバー	漏電・接地	試運転	異常の内容と措置	使用
			根拠（取扱説明書＝目安）	取扱説明書	第352条	取扱説明書	第117条	第352条	第118条		
1	丸のこ　D-01	AC100V	漏電遮断器	良	良	良	良	良	—		可
2	ディスクグラインダー　D-02	AC100V	漏電遮断器	良	良	良	良	良	良	といしを替えた（3分の試運転）	可
3	インパクトドライバー　D-03	充電式	充電式	良	—	良	良	—	—		可
4	振動ドリル　D-04	AC100V	二重絶縁	良	異常	良	良	—	—	コードの付け根の被覆が裂けていた→使用中止の札を付けて詰所へ戻し、持ち主に連絡	不可
5	電動かんな　D-05	AC100V	漏電遮断器	良	良	良	良	良	—		可
6	コードリール 30m　D-06	AC100V	漏電遮断器	良	良	—	—	良	—	漏電遮断器つき	可
7	ハンマードリル　D-07	AC100V	接地	良	良	良	良	良	—	接地線は分電盤の接地端子へ	可
8											
9											
10											
11											
12											

使用の開始	8:05 D-04 を除いて使用を始めた

使用前の点検の決まりがあるのは、感電防止用の漏電遮断装置（作動状態）、接地をして使う電動機械器具（接地線の切断・接地極の浮上がり）、濡れた場所で使う移動電線と接続器具（被覆・外装の損傷）などで、その日の使用を始める前に点検し、異常があればすぐ補修か取り替えをします（労働安全衛生規則 第352条）。研削といしは、その日の作業を始める前に1分以上、取り替えた時は3分以上の試運転をします（第118条）。本体・スイッチの欄は取扱説明書に沿った目安です。この点検の記録を残す決まりは条文にありません。 記入例の日付・名前・型式は書き方を示すための仮のものです。

無料のひな形と書き方：moekikozawa.com/apps/genba-report/dendo-kogu-tenkenhyo-template/

電動工具の台帳と月ごとの点検

記入例

現場に入れた電動工具を1台1行で控え、月ごとの点検の日・結果・色の印と、現場から出した日を書く

工事名	○○ビル3階 事務所の内装改修工事	点検の月	2026年10月	管理者	○○ ○○（○○建設・現場代理人）
今月の色	10月＝青	台数	7台・使用中止 1		

No.	管理番号	工具名	メーカー・型式	持ち主	会社名	持ち込んだ日	感電の対策	点検日	結果	点検の色	出した日
1	D-01	丸のこ	○○ ○○-165	持ち込み	○○内装	10/1	漏電遮断器	10/1	良	青	
2	D-02	ディスクグラインダー	○○ ○○-100	持ち込み	○○内装	10/1	漏電遮断器	10/1	良	青	
3	D-03	インパクトドライバー	○○ ○○-18V	持ち込み	○○内装	10/1	充電式	10/1	良	青	
4	D-04	振動ドリル	○○ ○○-13	持ち込み	○○内装	10/1	二重絶縁	10/20	使用中止	—	10/20
5	D-05	電動かんな	○○ ○○-82	持ち込み	○○内装	10/6	漏電遮断器	10/6	良	青	
6	D-06	コードリール 30m	○○ ○○-30	自社	○○建設	10/1	漏電遮断器	10/1	良	青	
7	D-07	ハンマードリル	○○ ○○-26	リース	○○リース	10/14	接地	10/14	良	青	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

持ち込んだ電動工具の届け・月ごとの点検・色の印（テープやシール）は、法令の様式ではなく元請の現場の決まりです。色や締め日は現場の決まりに合わせてください。使用中止にした工具は、結果に「使用中止」と書き、現場から出した日を残します。

無料のひな形と書き方：moekikozawa.com/apps/genba-report/dendo-kogu-tenkenhyo-template/